

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@mchskrsk.ru)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Богучанскому району

663430, с. Богучаны, ул. Терешковой, дом 29, тел. 8(39162) 2-22-29 (ogpnbog@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 184/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**

**Гремучинская школа №19**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Богучанского района по пожарному надзору С.М.Пьянкова от «15» сентября 2016 года № 184, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

“ 01 ”	ноября	20 16	г. с	10	час.	05	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1
“ 11 ”	ноября	20 16	г. с	11	час.	10	мин.	до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	2

проведена плановая выездная проверка объекта МКОУ Гремучинская школа №19 расположенного по адресу Красноярский край Богучанский район п.Гремучий ул.Береговая 28

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
184/1/1	Сторожа, осуществляющие охрану объекта в ночное время не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, пакет газодымозащитного комплекта вскрыт.	<b>Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарной режиме» пункт 9</b> На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	10.03.2017

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предписание составил:

Государственный инспектор

Богучанского района Красноярского края по пожарному надзору

Куимова Г.А.



Предписания для исполнения получил(а):

Директор МКОУ Гремучинская школа №19

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

“ 11 ” ноября 20 16 г.



Телефон доверия: СРЦ МЧС РОССИИ (8-391) 298-55-4 ГУ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8-391) 227-09-19